



Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе
652870, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр-т Строителей, д. 38, тел./факс: (384-75) 2-45-54
e-mail: qoradmin@42.rosposlrebnadzor.ru

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**
**Территориальный отдел в городе Междуреченске, городе Мыски и
Междуреченском районе**
(наименование отдела/ территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений № 185**

г. Междуреченск

«08» мая 2024

Должностным лицом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе Аксеновой Екатериной Ивановной

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» **профилактического визита в отношении:** Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 10» (сокращенное наименование — МБОУ ООШ № 10)

Полное или сокращенное наименование организации

ИНН 4215006874; ОГРН 1024201429284

Юридический адрес: 652842, Кемеровская область-Кузбасс, г. Мыски, п. Бородино, ул. Бородинская, д.1г

Фактический адрес (местоположение): 652842, Кемеровская область-Кузбасс, г. Мыски, п. Бородино, ул. Бородинская, д.1г

УСТАНОВЛЕНО:

1. Вода холодная питьевая по санитарно-химическим показателям, а именно: цветность, железо не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде:

- концентрация железа составила $2,92 \pm 0,44$ мг/л, при нормативе не более 0,3 мг/л;
- цветность составила $88,4 \pm 8,8^{\circ}\text{C}$, при нормативе не более 30°C , что не соответствует требованиям главы III таблицы 3.1., таблицы 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и является нарушением требований п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 19 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Вода горячая по санитарно-химическим показателям, а именно: цветность, железо не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к горячей воде:

- **концентрация железа составила $1,21 \pm 0,30$ мг/л, при нормативе не более 0,3 мг/л;**
- **цветность составила $61,3 \pm 6,1$ °С, при нормативе не более 30°С, что не соответствует требованиям главы III таблицы 3.1., таблицы 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и является нарушением требований п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ч. 1 ст. 19 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

В соответствии с п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

«Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде».

В соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

«Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства».

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа № 10»

в срок до 01.09.2024 года **выполнить следующие мероприятия:**

1. Обеспечить МБОУ ООШ № 10 холодной и горячей водой, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, отвечающей по качеству и безопасности требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», согласно установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. Основание: п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава III табл. 3.1., 3.13. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ч. 1 ст. 19 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Ответственность за выполнение предписания возложить на руководителя учреждения — директора МБОУ ООШ № 10 Деревянко Инну Васильевну.

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, необходимо представить не позднее **«01» сентября 2024 года** должностному лицу ведущему специалисту-эксперту территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Междуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе Аксеновой Екатерине Ивановне


(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Строителей, 38 или эл. почтой : qoradmin@42.rospotrebnadzor.ru

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
в городе Междуреченске, городе Мыски
и Междуреченском районе


(подпись)

Аксенова Е.И.
(Ф.И.О.)

Предписание № 185 от 08.05.2024 получил «08» 05 2024


(подпись)

(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 2024

Копия предписания направлена на эл. почту _____

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)